

福鐵實業有限公司

地址：桃園縣觀音鄉文林路880號

電話：03-4839405 傳真號碼：03-4839440

報價單

TO: 龍祥精神護理之家

劉先生

FAX: 03-4116429

TEL: 03-4718976 轉 218

桃園市龍潭區高楊南路97-1號

編號: FT-115018

日期: 115/1/30

頁數: 1頁

項次	品名	數量	單價 NT\$	總價 NT\$	備註
30 KW緊急發電機保養					
01	機油濾芯子	只	1		
02	柴油濾芯子	只	1		
03	冷卻水箱防銹劑	0.5Gal/罐	1		
04	機油15W 40	公升	15		
05	柴油	公升	70		依當日中油牌價
06	工資:(含油箱清潔)	式	1		
			小計		
			VAT 5%:		
			總計:		
蓋章/簽認(視同訂單)					
					
備註	1) 本報價單有效期限 30 天. 2) 收到 貴公司訂單後 30天內完工/交貨. 3) 付款條件: 完工後收現金或電匯方式付款. 乙次付清				

福鐵實業有限公司

桃園市觀音區文林路 880 號

TEL: (03)483-9405 FAX: (03)483-9440

服務報告

日期: 115年3月3日

編號: 1150190

使用單位: 龍潭龍祥長興

聯絡人:

地址:

聯絡電話:

引擎序號/型號:

工作時數: 17.7

機組製造廠:

83KW

序號/型號:

R4105/2LD

AVR:

1) 發電機手變保養檢查

1) 更新機油 15Wx40x20公升

2) 更新機油芯子x1個

3) 更新柴油芯子x1個

4) 空氣濾子檢查正常

5) 風扇皮帶檢查正常

6) 電瓶檢查正常

7) 更新冷卻水及防銹劑x1瓶

8) 機組運轉檢查正常

9) 電壓 220 頻率 60Hz

10) 油壓 5.5kpa 水溫 55°C

使用單位/人員:

沈新序

修護人員:

梁春文

福鐵實業有限公司

桃園市觀音區文林路 880 號

TEL: (03)483-9405 FAX: (03)483-9440

服務報告

日期: 115年3月3日

30kw

編號: 1150191

使用單位: 新祥長照

聯絡人:

地址:

聯絡電話:

引擎序號/型號: 16049 和 / K4100D2

工作時數: 77.7

機組製造廠:

序號/型號:

AVR:

1. 更換機油
2. 更換機油濾芯
3. 更換柴油濾芯
4. 更換冷卻水及添加防銹劑
5. 柴油粗濾清潔及添加柴油

電壓 220V

油壓 415 kpa

水溫 46°C

頻率 60 Hz

使用單位/人員:

洪銘修

修護人員:

洪銘修